

<b>Referenzen</b>		
Stand: 01. Januar 2016		
<b>Banken</b>		
<b>ADD - Bank, Frankfurt</b>	Beleuchtungssteuerung,	<b>232 Datenpunkte</b>
<b>Diba</b>	Vorortfunktion und Zentraltableau	2016 SWITCH 2016 NET
<b>Commerzbank, Velden:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>40 Datenpunkte</b> 2008 Switch 2016 SWITCH
<b>Hypothenbank, München:</b>	Beleuchtungssteuerung, Störmeldesystem, Anlagenvisualisierung Zugangskontrollsystem	<b>450 Datenpunkte</b> Software MULTICOM / MULTIVIS
<b>Lindener Volksbank, Hannover:</b>	Beleuchtungssteuerung, Beleuchtungsregelung, tageslichtabhängige Sonnenschutzsteuerung	<b>250 Datenpunkte</b> Software LUX_III / LUXVIS 19 Zoll Businterface Softwareupgrade 384
<b>Schweizer Kreditanstalt, Zürich:</b>	Messdatenerfassung	Software UMGRS485, 5 Datenbuslinien mit insgesamt 135 Energiedatenerfassungs- geräten, 3 PC - Bedienstellen
<b>Sparkasse, Aindling:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>80 Datenpunkte</b> 2016 SWITCH
<b>Kreissparkasse, Alfeld:</b>	zeitabhängige Beleuchtungssteuerung	<b>16 Datenpunkte</b> Software LUX_III / LUXVIS 19 Zoll Businterface
<b>Kreissparkasse, Bernburg:</b>	zeit- / und tageslichtabhängige Beleuchtungssteuerung, Anlagenvisualisierung	<b>316 Datenpunkte</b> Software LUX_III / LUXVIS 19 Zoll Businterface 2016 Switch
<b>Kreissparkasse, Walsrode:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>16 Datenpunkte</b> 2016 SWITCH
<b>Sparkasse, Bückeberg:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>16 Datenpunkte</b> 2016 NET
<b>Sparkasse, Busdorf :</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>32 Datenpunkte</b> 2016 SWITCH
<b>Sparkasse, Cleverbrück:</b>	Beleuchtungsregelung	<b>4 Regelkreise</b> 2008/4IO LUX
<b>Sparkasse Elbe-Saale, Bernburg:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>168 Datenpunkte</b> 2016 SWITCH 2008 SWITCH
<b>Kreissparkasse, Homberg:</b>	Störmeldeanlage	<b>100 Datenpunkte</b> Software LUX_III / LUXVIS Zentralinterface
<b>Stadtsparkasse, Kassel:</b>	Beleuchtungssteuerung, Störmeldesystem, Anlagenvisualisierung, Laufkartenausdruck für Brandmeldesystem	<b>1266 Datenpunkte</b> Software LUX_III / LUXVIS 2016 SWITCH 2016 NET 19 Zoll Businterface Zentralinterface
<b>Stadtsparkasse, Kassel: ( Neues Gebäude )</b>	Beleuchtungssteuerung, Beleuchtungsregelung	<b>152 Datenpunkte</b> <b>8 Regelkreise</b> 2008 SWITCH 2016 SWITCH 2016 NET 2016 CUT / NET 2008/4IO LUX
<b>Stadtsparkasse, Landshut:</b>	zeit- / und tageslichtabhängige Beleuchtungssteuerung, Energiesmessdatenerfassung, Visualisierung	<b>800 Datenpunkte</b> Software LUX_III / LUXVIS 19 Zoll Businterface
<b>Sparkasse, Melle:</b>	Beleuchtungssteuerung, Beleuchtungsregelung	<b>24 Datenpunkte</b> <b>12 Beleuchtungskreise</b> 2008 NET 2016 NET 2008/4IO LUX
<b>Sparkasse, Neuruppin:</b>	zeit- / und tageslichtabhängige Beleuchtungssteuerung, Energiesmessdatenerfassung, Visualisierung	<b>600 Datenpunkte</b> Software LUX_III / LUXVIS 19 Zoll Businterface

<b>Sparkasse, Pasewalk:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>250 Datenpunkte</b> 2016 SWITCH 2008 SWITCH
<b>Sparkasse Nord-Ostsee, Süderbarup:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>24 Datenpunkte</b> 2016 SWITCH 2008 NET
<b>Sparkasse, Ückermünde:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>45 Datenpunkte</b> 2016 SWITCH
<b>Sparkasse, Vilshofen:</b>	Beleuchtungssteuerung, Energiesmessdatenerfassung, Visualisierung	<b>450 Datenpunkte</b> Software LUX_III / LUXVIS 2016 SWITCH
<b>Sparkasse, Walsrode:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>16 Datenpunkte</b> 2016 SWITCH
<b>Sparkasse, Weding:</b>	Beleuchtungssteuerung	32 Datenpunkte 2016 SWITCH
<b>Sparkasse, Weserbergland:</b> Hessisch Oldendorf	Beleuchtungssteuerung	<b>176 Datenpunkte</b> Software LUX_III / LUXVIS - LON 2016 SWITCH
<b>Raiffeisenbank, Rothenstadt/Weiden:</b>	Beleuchtungssteuerung, Beleuchtungsregelung	<b>32 Datenpunkte</b> <b>4 Regelkreise</b> 2016 NET 2008/4IO LUX
<b>Volks- und Raiffeisenbank, Burglengelfeld:</b>	Beleuchtungssteuerung, Beleuchtungsregelung	<b>112 Datenpunkte</b> 2016 NET 2016 CUT/NET 2008/4IO LUX / CUT
<b>Volks- und Raiffeisenbank, Rostock:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>16 Datenpunkte</b> 2016 CUT
<b>Volks- und Raiffeisenbank, Schwerin:</b>	Beleuchtungssteuerung, Beleuchtungsregelung	<b>40 Datenpunkte</b> <b>28 Regelkreise</b> 2008 SWITCH 2008/4IO DALI
<b>Schulen</b>		
( Grund-/ Haupt-/ Real- / Gymnasium / Berufs-/ Fachhoch-/ Hoch-/ Uni )		
<b>Ganztagsschule "Am Koppeldamm"</b>	Beleuchtungssteuerung, Beleuchtungsregelung	<b>32 Datenpunkte</b> <b>8 Regelkreise</b> 2016 NET 2008/4IO LUX
<b>Grundschule Ahlem, Hannover:</b>	Beleuchtungsregelung	<b>4 Regelkreise</b> <b>2008/4IO LUX</b>
<b>Grundschule, Aichach:</b>	Beleuchtungssteuerung, Energiesmessdatenerfassung, Visualisierung	<b>360 Datenpunkte</b> Software MULTICOM 2016 SWITCH
<b>Grundschule, Ahlemannstr., Hannover</b>	Beleuchtungsregelung	<b>8 Regelkreise</b> <b>2008/4IO LUX</b>
<b>Grundschule Il., Anklam:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>16 Datenpunkte</b> 2016 SWITCH
<b>Grundschule Seevetal, Maschen:</b> ( GS / OS )	Beleuchtungssteuerung	<b>100 Datenpunkte</b> 2016 SWITCH 2016 NET 2016 CUT / NET 2008 CUT / NET
<b>Grundschule, Böklund:</b> ( Auenwaldschule )	Beleuchtungssteuerung, Beleuchtungsregelung über zentralen Tageslichtsensor, Visualisierung	<b>458 Datenpunkte</b> <b>52 Regelkreise</b> Software LUX_III / LUXVIS 2016 SWITCH 2008 SWITCH 2008/4IO LUX
<b>Grundschule, Burglengelfeld</b>	Beleuchtungssteuerung, Beleuchtungsregelung	<b>424 Datenpunkte</b> 2016 SWITCH 2008 SWITCH 2016 NET 2016 CUT 2008/4IO LUX
<b>Grundschule, Groß Munzel:</b>	Beleuchtungsregelung	<b>12 Regelkreise</b> <b>2008DI/4AIO DALI</b>
<b>Grundschule, West - Victorbur</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>16 Datenpunkte</b> 2016 Cut
<b>Hauptschule, Am Koppeldamm</b>	Beleuchtungsregelung	<b>4 Regelkreise</b> <b>2008/4IO LUX</b>

<b>Hauptschule, Burglengenfeld:</b>	Beleuchtungssteuerung, Beleuchtungsregelung	<b>624 Datenpunkte</b> <b>12 Regelkreise</b>
		Software LUX_III / LUXVIS
		2016 SWITCH
		2008 SWITCH
		2008 NET
		2016 CUT
		2008/4IO LUX
		2008/4 Dali
<b>Hauptschule, Neutraubling:</b> (Erweiterung)	tageslichtabhängige Beleuchtungssteuerung, Beleuchtungsregelung, Einzelraum - Heizungsregelung, Störmeldesystem, Anlagensvisualisierung, Ferienprogramme	<b>1724 Datenpunkte</b> Software LUX_III / LUXVIS 2016 SWITCH 2008 SWITCH 2008/4IO SWITCH 2008/4IO LUX 2016 NET 2008 NET 2016 CUT / NET
<b>Hauptschule, Wackersdorf:</b>	zeit- / und tageslichtabhängige Beleuchtungssteuerung, Anlagensvisualisierung	<b>480 Datenpunkte</b> Software LUX_III / LUXVIS 2016 SWITCH 2008 SWITCH
<b>Realschule III, Anklam:</b>	Beleuchtungssteuerung, Beleuchtungsregelung	<b>150 Datenpunkte</b> 2016 SWITCH 2016 CUT 2008/4IO LUX
<b>Realschule, Elmshorn:</b>	Beleuchtungsregelung	<b>50 Datenpunkte</b> 2008/4IO LUX
<b>Realschule, Henstedt - Ulzburg</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>482 Datenpunkte</b> 2016 SWITCH 2016 NET 2008 NET 2016 CUT / NET 2016 WATCH / NET
<b>Realschule Gutenberg, Northeim:</b>	Beleuchtungssteuerung, Beleuchtungsregelung	<b>168 Datenpunkte</b> <b>4 Beleuchtungskreise</b> 2008 Jal 2016 Jal 2008 Cut/NET 2008/4IO LUX
<b>Realschule, Pasewalk - Ost:</b>	Beleuchtungssteuerung, Zentraltableau	<b>250 Datenpunkte</b> 2016 SWITCH 2008 SWITCH 2016 NET 2016 CUT / NET 2008 CUT / NET
<b>Abendgymnasium, Hannover Kolleg:</b>	Beleuchtungsregelung	<b>4 Beleuchtungskreise</b> 2008/4IO LUX
<b>Eleonorengymnasium, Worms:</b>  (Erneuerung)	zeit- / und tageslichtabhängige Beleuchtungssteuerung, Störmeldesystem, Anlagensvisualisierung	<b>840 Datenpunkte</b> Software LUX_III / LUXVIS Zentralinterface <b>16 Beleuchtungskreise</b> 2016 SWITCH 2008 SWITCH 2016 NET 2008/4IO LUX
<b>Goethegymnasium, Schwerin:</b>	tageslichtabhängige Beleuchtungssteuerung	<b>16 Datenpunkte</b> 2016 CUT
<b>Gymnasium, Hämelerwald:</b>	tageslichtabhängige Beleuchtungssteuerung	<b>24 Datenpunkte</b> 2008 NET 2016 CUT/NET
<b>Gymnasium Herschel, Hannover:</b>	Beleuchtungsregelung	<b>8 Beleuchtungskreise</b> 2008/4IO LUX
<b>Gymnasium Johannes-Turmainr, Straubing:</b>	Beleuchtungssteuerung, Beleuchtungsregelung	<b>272 Datenpunkte</b> <b>4 Beleuchtungskreise</b> 2016 NET 2008/4IO LUX/CUT
<b>Gymnasium, Löcknitz:</b>	Beleuchtungssteuerung, Beleuchtungsregelung	<b>152 Datenpunkte</b> <b>24 Beleuchtungskreise</b> 2008 SWITCH 2016 SWITCH 2016 NET 2008/4IO LUX

<b>Ludwigs - Gymnasium, Straubing:</b>	tageslichtabhängige Beleuchtungssteuerung	<b>26 Datenpunkte</b> Software ProVomVis - 64 2000 SWITCH 2008 Switch
<b>Gymnasium, Walsrode:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>16 Datenpunkte</b> 2016 SWITCH
<b>Gymnasium, Wolnzach:</b>	Beleuchtungssteuerung, Bühnenlichtsteuerung, Störmeldesystem, Anlagensvisualisierung	<b>1400 Datenpunkte</b> Software MULTICOM / MULTIVIS 2016 SWITCH 2016 CUT 2008 SWITCH 2008/4IO LUX
<b>Rosa-Luxemburg-Gymnasium, Berlin:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>48 Datenpunkte</b> 2016 JAL 2016 NET
<b>Janusz-Korczak-Schule, Springe:</b>	Beleuchtungssteuerung, Beleuchtungsregelung	<b>280 Datenpunkte</b> <b>8 Beleuchtungskreise</b> 2016 Jal 2008 Net 2016 NET 2016 CUT/NET 2008/4IO LUX
<b>Berufliches Schulzentrum, Döbeln:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>16 Datenpunkte</b> 2016 NET
<b>Berufsschule, Eggesin:</b>	tageslichtabhängige Beleuchtungssteuerung	<b>16 Datenpunkte</b> 2016 CUT
<b>Berufsbildungsschule, Worms: ( BBS III )</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>64 Datenpunkte</b> 2016 SWITCH
<b>Berufsbildungszentrum, Döbeln:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>16 Datenpunkte</b> 2016 NET
<b>Berufsbildungszentrum, Gera:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>250 Datenpunkte</b> Software LUX_III / LUXVIS 19 Zoll Businterface
<b>Berufsbildungszentrum, Itzehoe:</b>	Beleuchtungssteuerung, Beleuchtungsregelung	<b>16 Datenpunkte</b> <b>16 Regelkreise</b> 2016 NET 2008/4IO LUX
<b>Berufsbildungswerk, Neumünster:</b>	Beleuchtungssteuerung, Energieoptimierung	<b>40 Datenpunkte</b> 2016 SWITCH 2006/3-230 Switch
<b>Berufsförderungswerk, Michaels- hoven:</b>	Beleuchtungssteuerung Beleuchtungsregelung	<b>16 Datenpunkte</b> <b>4 Beleuchtungskreise</b> 2016 NET 2008/4IO LUX
<b>Fachhochschule-OOW, Elsfleth:</b>	Beleuchtungssteuerung Beleuchtungsregelung	<b>32 Datenpunkte</b> <b>12 Beleuchtungskreise</b> 2016 NET 2016 Jal 2008/4IO LUX
<b>Fachhochschule, Weiden:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>50 Datenpunkte</b> 2016 SWITCH 2008 SWITCH 2008 NET
<b>Friedrich-Ebert Schule, Hannover:</b>	Beleuchtungsregelung	<b>4 Beleuchtungskreise</b> 2008/4IO LUX
<b>Hochschule, Hannover ( Bio/Chemie )</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>48 Datenpunkte</b> 2016 JAL 2008 SWITCH 2008 CUT / NET
<b>Hochschule, Medizinische, Hannover:</b>	Beleuchtungssteuerung Beleuchtungsregelung	<b>136 Datenpunkte</b> <b>12 Beleuchtungskreise</b> 2008 SWITCH 2016 SWITCH 2008 JAL 2016 JAL 2008 NET 2016 NET 2008/4IO LUX
<b>Astrid-Lindgren-Schule, Hannover:</b>	Beleuchtungsregelung	<b>4 Beleuchtungskreise</b> 2008/4IO LUX
<b>IGS, Mainz:</b>	Beleuchtungsregelung	<b>32 Datenpunkte</b> 2016 SWITCH ProComMax - 32
<b>IGS Roderbruch, Hannover:</b>	Beleuchtungsregelung	<b>4 Beleuchtungskreise</b> 2008/4IO LUX

<b>LHH, Humboldt-Schule, Hannover:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>232 Datenpunkte</b> 2008 JAL 2016 JAL 2016 NET 2016 CUT/NET 2008 Switch
<b>Oberschule, Bad Fallingbostal:</b>	Beleuchtungssteuerung, Beleuchtungsregelung	168 Datenpunkte 24 Regelkreise 2016 NET 2016 CUT/NET 2016 JAL 2008 NET 2008/4IO LUX
<b>Pestalozzi-Schule, Hannover:</b>	Beleuchtungsregelung	<b>48 Datenpunkte</b> 2016 NET
<b>Schule, Kunterbunt, Anklam:</b>	Beleuchtungsregelung	<b>12 Beleuchtungskreise</b> 2008/4IO LUX
<b>Schule, Boostedt:</b>	Beleuchtungsregelung	<b>20 Beleuchtungskreise</b> 2008/4IO LUX
<b>Schule, Hamburg</b> (Benzenbergweg)	Beleuchtungsregelung Energieoptimierung	<b>14 Datenpunkte</b> ProComMax-16 2008 SWITCH 2006/3-230 SWITCH
<b>Schule, Henstedt Rhen</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>16 Datenpunkte</b> 2016 SWITCH
<b>Schule, Lübeck:</b> "Alte Stadtschule VHS"	Beleuchtungssteuerung Beleuchtungsregelung	<b>32 Datenpunkte</b> <b>12 Beleuchtungskreise (?)</b> 2016 JAL 2016 NET 2008DIO/4DO DALI 2008/4IO LUX
<b>Schule, Plön:</b>	Beleuchtungsregelung	<b>4 Beleuchtungskreise</b> 2008/4IO LUX
<b>Schule St. Peter, Straubing:</b>	Beleuchtungsregelung	<b>56 Datenpunkte</b> 2016 NET 2008/4 Dali
<b>Schulzentrum, Barsinghausen:</b>	Beleuchtungssteuerung,	<b>110 Datenpunkte</b> 2008 SWITCH 2008 JAL 2016 JAL 2008DI/4AIO DALI 2008 NET
<b>Schulzentrum, Hessisch Oldendorf:</b>	Beleuchtungssteuerung, Beleuchtungsregelung	<b>184 Datenpunkte</b> <b>12 Regelkreise</b> 2016 NET 2008 NET 2016 CUT/NET 2016 Jal 2008/4IO LUX
<b>Schulzentrum, Langenhagen:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>16 Datenpunkte</b> 2008DI/4DO DALI
<b>Schulungszentrum, Pfaffenhofen:</b>	Beleuchtungssteuerung, Messdatenerfassung, Anlagenvisualisierung	<b>300 Datenpunkte</b> Software MULTICOM / MULTIVIS ModuCom - Businterface
<b>Schulzentrum, Ritterhude:</b>	Beleuchtungsregelung Beleuchtungssteuerung,	<b>72 Beleuchtungskreise</b> <b>8 Datenpunkte</b> 2008 NET 2008/4IO LUX
<b>Schulzentrum, Schwarmstedt:</b> <b>KGS</b>	Beleuchtungssteuerung,	<b>152 Datenpunkte</b> 2008 SWITCH 2016 SWITCH 2008 JAL 2016 JAL 2008 NET 2008 CUT / NET
<b>Theodor-Heuss-Schule, Preetz:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>48 Datenpunkte</b> 2016 JAL 2016 CUT / NET
<b>Uni, Bielefeld:</b>	Beleuchtungsregelung	<b>24 Regelkreise</b> Software ProCom Vis - 32 2008/4IO LUX
<b>Uni, Hannover:</b>	Beleuchtungssteuerung, Beleuchtungsregelung	<b>16 Datenpunkte</b> <b>8 Regelkreise</b> 2016 NET 2008/4IO LUX

<b>Uni Leibnitz, Hannover:</b>	Beleuchtungssteuerung, Beleuchtungsregelung	<b>40 Datenpunkte</b> <b>8 Regelkreise</b> 2008 NET 2016 NET 2008/4IO LUX
<b>Uni XLAB, Göttingen:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>288 Datenpunkte</b> 2016 SWITCH 2008 SWITCH 2008 CUT / NET
<b>Uni, Potsdam:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>72 Datenpunkte</b> 2008DI/4DO DALI
<b>Wilhelminenschule, Preetz:</b>	Beleuchtungssteuerung, Beleuchtungsregelung	<b>32 Datenpunkte</b> <b>4 Regelkreise</b> 2016 JAL 2016 CUT/NET 2008/4IO LUX
<b>Yachtschule, Maschsee:</b>	Beleuchtungsregelung	<b>8 Beleuchtungskreise</b> 2008/4IO LUX
<b>Sport - und Turnhallen bzw. Zentren</b>		
<b>Sportcenter, Neuruppin:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>32 Datenpunkte</b> 2016 CUT
<b>Sportcenter TSG, Bergedorf:</b>	Beleuchtungssteuerung, Störmeldesystem	<b>100 Datenpunkte</b> Software LUX_III / LUXVIS 2016 SWITCH 2008 SWITCH 2016 CUT
<b>Sporthalle, Anklam:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>48 Datenpunkte</b> 2016 SWITCH
<b>Sporthalle, Aurich - Mitte:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>32 Datenpunkte</b> 2016 CUT
<b>Sporthalle 1, Bad Nenndorf:</b>	Beleuchtungssteuerung, Beleuchtungsregelung	<b>24 Datenpunkte</b> <b>4 Beleuchtungskreise</b> 2016 NET 2008/4IO LUX 2004/4IO DALI
<b>Sporthalle, Banzkow:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>16 Datenpunkte</b> 2016 CUT
<b>Sporthalle, Bischofferode:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>16 Datenpunkte</b> 2016 CUT
<b>Sporthalle, 3-Feld, Vegesack, Bremen:</b>	Beleuchtungssteuerung,	<b>24 Datenpunkte</b> 2016 NET 2008DI/4AIO DALI
<b>Sporthalle, Carl - Diem, Heide:</b>	Beleuchtungssteuerung, Beleuchtungsregelung	<b>16 Datenpunkte</b> <b>4 Beleuchtungskreise</b> 2016 NET 2008/4IO LUX
<b>Sporthalle, Eggesin:</b>	Beleuchtungsregelung	<b>4 Beleuchtungskreise</b> 2008/4IO LUX
<b>Sporthalle, Eichenweg:</b>	Beleuchtungssteuerung, Beleuchtungsregelung	<b>8 Datenpunkte</b> <b>4 Beleuchtungskreise</b> 2008 NET 2008/4IO LUX
<b>Sporthalle, Elmshorn:</b>	Beleuchtungssteuerung, Beleuchtungsregelung	<b>16 Datenpunkte</b> <b>4 Beleuchtungskreise</b> 2016 NET 2008/4IO LUX
<b>Sporthalle, Garbsen:</b>	Beleuchtungssteuerung,	<b>40 Datenpunkte</b> 2016 NET 2008DI/4AIO DALI
<b>Sporthalle, Geismar:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>16 Datenpunkte</b> 2016 CUT
<b>Sporthalle, Großbodungen:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>16 Datenpunkte</b> 2016 CUT
<b>Sporthalle, Harrislee:</b>	Beleuchtungssteuerung, Beleuchtungsregelung	<b>24 Datenpunkte</b> <b>12 Beleuchtungskreise</b> 2016 NET 2008/4IO LUX
<b>Sporthalle OSZ Havelland, Nauen:</b>	Beleuchtungssteuerung, Beleuchtungsregelung	<b>16 Datenpunkte</b> <b>4 Beleuchtungskreise</b>
<b>Sporthalle, Hemau:</b>	Beleuchtungssteuerung, Beleuchtungsregelung	<b>20 Datenpunkte</b> 2016 NET 2008/4IO LUX

<b>Sporthalle, Hüttenfeld:</b>	Beleuchtungsregelung	<b>4 Regelkreise</b> 2008/4 Dali
<b>Sporthalle, Isernhagen:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>16 Datenpunkte</b> 2016 CUT
<b>Sportzentrum, Kienbaum:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>32 Datenpunkte</b> 2016 SWITCH 2016 NET
<b>Sporthalle, Klütz:</b>	Beleuchtungssteuerung, Beleuchtungsregelung	<b>16 Datenpunkte</b> <b>4 Beleuchtungskreise</b> 2016 NET 2008/4IO LUX
<b>Sporthalle, Köln:</b>	Beleuchtungssteuerung, Beleuchtungsregelung	<b>40 Datenpunkte</b> <b>4 Beleuchtungskreise</b> 2008 NET 2016 NET 2008/4IO LUX
<b>Sporthalle, Kühlungsborn:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>16 Datenpunkte</b> 2016 CUT
<b>Sporthalle, Langlingen:</b>	Beleuchtungsregelung	<b>4 Beleuchtungskreise</b> 2008/4IO LUX
<b>Sporthalle, 3-Feld, Langwedel:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>40 Datenpunkte</b> 2016 JAL 2016 NET 2008DI74AIO DALI
<b>Sporthalle, Leinefelde:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>16 Datenpunkte</b> 2016 CUT
<b>Sporthalle, Lindhorst:</b>	Beleuchtungssteuerung, Beleuchtungsregelung	<b>16 Datenpunkte</b> <b>4 Beleuchtungskreise</b> 2016 NET 2008/4IO LUX
<b>Sporthalle, Locom:</b>	Beleuchtungsregelung	<b>8 Regelkreise</b> 2008/4 Dali
<b>Sporthalle, Minden:</b> ( Kreissporthalle )	Beleuchtungssteuerung, Beleuchtungsregelung,	<b>490 Datenpunkte</b> <b>16 Beleuchtungskreise</b>
<b>Kampa-Halle</b>	Störmeldesystem	ProComVis - 512 2008/4IO LUX 2008 Switch 2016 Switch 2016 Net
<b>Sporthalle, Nahe:</b>	Beleuchtungssteuerung, Beleuchtungsregelung	<b>16 Datenpunkte</b> <b>4 Beleuchtungskreise</b> 2016 NET 2008/4IO LUX
<b>Sporthalle, Neunburg:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>30 Datenpunkte</b> 2016 CUT / NET
<b>Sporthalle, Obernkirchen:</b> (Dreifeldsporthalle)	Beleuchtungssteuerung, Beleuchtungsregelung	<b>16 Datenpunkte</b> <b>4 Beleuchtungskreise</b> 2016 NET 2008/4IO LUX
<b>Sporthalle, Osterburg:</b>	Beleuchtungsregelung	<b>4 Regelkreise</b> 2008/4IO LUX
<b>Sporthalle, Pasewalk:</b> ( Dreifeldsporthalle )	Beleuchtungssteuerung, Beleuchtungsregelung	<b>144 Datenpunkte</b> 2008 SWITCH 2016 SWITCH 2016 NET 2016 CUT/NET 2008/4IO LUX
<b>Sporthalle, Peine - Essinghausen</b>	Beleuchtungssteuerung, Beleuchtungsregelung	<b>32 Datenpunkte</b> <b>4 Regelkreise</b> 2016 NET 2008/4IO LUX
<b>Sporthalle, Pfaffschwende:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>16 Datenpunkte</b> 2016 CUT
<b>Sporthalle Rengershausen:</b> ( Baunatal )	Beleuchtungssteuerung	<b>48 Datenpunkte</b> 2016 CUT 2016 Switch 2016 Cut / Net
<b>Sporthalle, Rostock:</b> ( Polzeisporthalle )	Beleuchtungsregelung	<b>3 Regelkreise</b> 2008/4IO LUX
<b>Sporthalle, Schwalmstadt-Treysa:</b>	Beleuchtungssteuerung, Beleuchtungsregelung	<b>24 Datenpunkte</b> <b>4 Beleuchtungskreise</b> 2008 NET 2016 NET 2008/4IO LUX

<b>Sporthalle, Schwerin:</b>	Beleuchtungssteuerung, Beleuchtungsregelung	<b>8 Datenpunkte</b> <b>4 Beleuchtungskreise</b>
		2008 NET
		2008/4IO LUX
<b>Sporthalle, Siemerode/Bodenrode:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>32 Datenpunkte</b>
		2016 CUT
<b>Sporthalle, Stadthagen:</b> (Hinter der Burg)	Beleuchtungssteuerung	<b>24 Datenpunkte</b>
		2008 SWITCH
		2016 NET
<b>Sporthalle, Strاسبurg:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>16 Datenpunkte</b>
		2016 CUT
<b>Sporthalle, Straubing:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>96 Datenpunkte</b>
		2016 NET
<b>Sporthalle, Flensburg:</b> (Waldorfschule)	Beleuchtungsregelung	<b>4 Regelkreise</b>
		2008/4IO LUX
<b>Sporthalle, Trave-Gymn., Kücknitz:</b>	Beleuchtungssteuerung, Beleuchtungsregelung	<b>16 Datenpunkte</b> <b>4 Regelkreise</b>
		2016 NET
		2008/4IO LUX
<b>Sporthalle, Uder:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>16 Datenpunkte</b>
		2016 CUT
<b>Sporthalle, Weißenborn:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>16 Datenpunkte</b>
		2016 CUT
<b>Sporthalle, Wienhausen:</b>	Beleuchtungsregelung	<b>4 Regelkreise</b>
		2008/4IO LUX
<b>Sporthalle, Wolfenbüttel:</b>	Beleuchtungssteuerung, Beleuchtungsregelung	<b>16 Datenpunkte</b> <b>4 Beleuchtungskreise</b>
		2016 NET
		2008/4IO LUX
<b>Sporthalle, Worbis:</b>	Beleuchtungssteuerung, Beleuchtungsregelung	<b>16 Datenpunkte</b> <b>4 Beleuchtungskreise</b>
		2016 NET
		2008/4IO LUX
<b>Turnhalle, Bodenwerder:</b>	Beleuchtungsregelung	<b>4 Regelkreise</b>
		2008/4IO LUX
<b>Turnhalle, Burgweinting:</b>	Beleuchtungssteuerung, Beleuchtungsregelung	<b>32 Datenpunkte</b> <b>24 Regelkreise</b>
		2008 NET
		2008 CUT / NET
		2016 NET
		2008/4IO LUX
		2008/4IO LUX / CUT
<b>Turnhalle, Heikendorf:</b>	Beleuchtungsregelung	<b>3 Regelkreise</b>
		2008/4IO LUX
<b>Turnhalle, Henstedt:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>8 Datenpunkte</b>
		2008 CUT
<b>Turnhalle, Herrieden:</b>	Beleuchtungssteuerung, Beleuchtungsregelung	<b>16 Datenpunkte</b> <b>8 Regelkreise</b>
		2016 NET
		2008/4IO LUX
<b>Turnhalle, LHH-Humboldt, Hannover:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>8 Datenpunkte</b>
		2008 CUT
<b>Turnhalle Langenbergschule, Birkenau:</b>	zeitabhängige Beleuchtungssteuerung	<b>9 Datenpunkte</b>
		2016 WATCH
<b>Turnhalle, Nittenau:</b>	Beleuchtungssteuerung, Beleuchtungsregelung	<b>64 Datenpunkte</b> <b>12 Regelkreise</b>
		Software LUX_III / LUXVIS
		2016 SWITCH
		2016 NET
		2008/4IO LUX
<b>Turnhalle, Regensburg</b>	Beleuchtungssteuerung, Beleuchtungsregelung	<b>32 Datenpunkte</b> <b>4 Beleuchtungskreise</b>
		2008 NET
		2008/4IO LUX
<b>Turnhalle Sallerner Berg, Regens- burg</b>	Beleuchtungssteuerung, Beleuchtungsregelung	<b>16 Datenpunkte</b> <b>4 Beleuchtungskreise</b>
		2016 NET
		2008/4IO LUX



## Kliniken

<b>Fachkrankenhaus, Bad Rehburg:</b> (Maßregelvollzug)	Beleuchtungssteuerung	<b>56 Datenpunkte</b> 2008 SWITCH 2016 CUT/NET
<b>Klinik, Bad Bramstedt:</b> ( Rheumaklinik )	Beleuchtungssteuerung Störmeldesystem	<b>900 Datenpunkte</b> Software LUX_III / LUXVIS
<b>Klinik, Bad Münder:</b> ( Dt. Klinik, Fortpflanzungsklinik )	Beleuchtungssteuerung	<b>100 Datenpunkte</b> Software LUX_III / LUXVIS
<b>Klinik, Greifswald:</b> ( Uniklinik )	Beleuchtungssteuerung	<b>200 Datenpunkte</b> 2016 SWITCH 2008 SWITCH
<b>Klinik, Hannover:</b> ( Samii - Klinik )	Störmeldesystem	<b>16 Datenpunkte</b> 2016 SWITCH
<b>Klinik, Forensisch, Straubing:</b>	Beleuchtungssteuerung, Beleuchtungsregelung	<b>896 Datenpunkte</b> <b>8 Regelkreise</b> 2016 SWITCH 2008 NET 2016 NET 2008 CUT 2008/4IO LUX
<b>Klinikum, Lehrte:</b>	Beleuchtungssteuerung, Beleuchtungsregelung	<b>16 Datenpunkte</b> <b>12 Regelkreise</b> 2016 NET 2008/4IO LUX
<b>Klinikum, Ludwigshafen:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>120 Datenpunkte</b> 2016 SWITCH
<b>Klinikum, Stralsund:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>16 Datenpunkte</b> 2016 SWITCH
<b>Klinikum, Wahrendorff:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>64 Datenpunkte</b> 2016 SWITCH 2016 NET
<b>Klinikum, Würzburg:</b>	Energieoptimierung	<b>208 Datenpunkte</b> Software LUX & MAX 2016 SWITCH
<b>Krankenhaus, Forchheim:</b>	Beleuchtungssteuerung, Beleuchtungsregelung	<b>48 Datenpunkte</b> <b>8 Regelkreise</b> 2016 Net 2008/4IO LUX 2008/4IO LUXCUT
<b>Krankenhaus, Frankfurt:</b>	Störmeldesystem	<b>180 Datenpunkte</b> Software LUX_III / LUXVIS
<b>Krankenhaus, Mainburg:</b> ( Kreiskrankenhaus )	Energieoptimierung	<b>64 Datenpunkte</b> Software LUX_III / LUXVIS Software LUX & MAX 2016 SWITCH 2008 SWITCH 2008 NET
<b>Krankenhaus Neustadt / Rbge:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>16 Datenpunkte</b> 2008 SWITCH ProComMax-16
<b>Bezirkskrankenhaus, Straubing:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>576 Datenpunkte</b> 2016 NET 2016 SWITCH
<b>Landeskrankenhaus, Moringen:</b>	Beleuchtungssteuerung, Beleuchtungsregelung	<b>16 Datenpunkte</b> <b>4 Regelkreise</b> 2016 Net 2008/4IO LUX
<b>Rotkreuzkrankenhaus, München:</b>	Beleuchtungssteuerung, Beleuchtungsregelung	<b>72 Datenpunkte</b> <b>8 Regelkreise</b> 2008 SWITCH 2016 SWITCH 2016 Net 2008/4IO LUX
<b>Universitäts-Krankenhaus, Hamburg:</b> ( UKE )	Beleuchtungssteuerung, Beleuchtungsregelung	<b>Datenpunkte</b> <b>332 Regelkreise</b> 2008/4 Dali 2008/4 LUX/CUT

<b>Altenpflegeheime</b>		
<b>Altenheim, Berlin:</b> (Stallschreiberstr.)	Beleuchtungsregelung	<b>8 Regelkreise</b> 2008/4IO LUX
<b>Altenheim St.Spiritus, Pasewalk:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>48 Datenpunkte</b> 2016 CUT
<b>Altenpflegeheim, Strasburg:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>130 Datenpunkte</b> 2016 SWITCH 2008 SWITCH
<b>Altenpflegeheim, Stromberg:</b> ( Haus Obentraut )	Beleuchtungssteuerung	<b>110 Datenpunkte</b> 2016 SWITCH 2008 SWITCH
<b>Altenpflegeheim, Tutow:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>70 Datenpunkte</b> 2016 SWITCH 2008 SWITCH
<b>APH Heilbad, Heiligenstadt</b> (Zum heiligen Geist)	Beleuchtungssteuerung	<b>152 Datenpunkte</b> 2008 SWITCH 2008 NET
<b>BRK - Seniorenheim, Burglengenfeld:</b>	Beleuchtungssteuerung Energieoptimierung	<b>66 Datenpunkte</b> LUX&MAX-48 2008 SWITCH 2016 NET 2006/3 - 230 SWITCH
<b>BRK - Seniorenheim, Nabburg</b>	Beleuchtungssteuerung Beleuchtungsregelung Energieoptimierung	<b>222 Datenpunkte</b> Software LUX_III / LUXVIS Software LUX & MAX 2006/3 - 230 SWITCH 2016 SWITCH 2008/4IO LUX
<b>Geriatric, Greifswald:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>16 Datenpunkte</b> 2016 SWITCH
<b>Schwesternheim, Kiel:</b> ( CAU )	Beleuchtungsregelung	<b>3 Regelkreise</b> 2008/4IO LUX
<b>Freizeitbäder</b>		
<b>Bulmare, Freizeitbad, Burglengenfeld:</b>	Beleuchtungssteuerung, Energieoptimierung	<b>434 Datenpunkte</b> Software PROCOMVIS 2008 SWITCH 2006/3 - 230 SWITCH 2016 SWITCH 2016 NET
<b>Freizeitbad, Harburg:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>350 Datenpunkte</b> Software LUX_III / LUXVIS
<b>Priv.Schwimmbad, Regensburg:</b>	Beleuchtungssteuerung, Beleuchtungsregelung	<b>20 Datenpunkte</b> 2008 SWITCH 2008/4IO LUX
<b>Therme II, Bad Füssing:</b>	Messdatenerfassung, Blitzschutz, Beleuchtungsregelung, Personenrufanlage	<b>1150 Datenpunkte</b> Software MULTICOM / LUXVIS 2008/4IO LUX 2016 SWITCH
<b>Moorbad, Bad Schmiedeberg:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>16 Datenpunkte</b> 2016 SWITCH
<b>Bad Griesbach:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>850 Datenpunkte</b> Software LUX_III / LUXVIS
<b>Hallenbad Süd, Bremen:</b>	Beleuchtungssteuerung, Beleuchtungsregelung	<b>168 Datenpunkte</b> <b>4 Regelkreise</b> 2008/4IO LUX 2008 SWITCH 2016 SWITCH 2016 NET 2008 Cut / Net
<b>Waldschwimmbad, Hermannsburg:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>16 Datenpunkte</b> 2008DI/4AIO Dali

<b>Flughäfen</b>		
<b>Flughafen, Jersey:</b>	Messdatenerfassung	<b>42 Datenpunkte</b> Software UMGPROJ Messstellen mit jeweils 30 Messgrößen
<b>Flughafen, Bremen:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>528 Datenpunkte</b> (1000) Softwareupgrade ProComVis 1024 2016 SWITCH
<b>Flugplatz Achum/Bückeberg:</b>	Jalousiesteuerung	<b>8 Datenpunkte</b> 2008 Jal
<b>Natoflugplatz, Husum:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>16 Datenpunkte</b> 2016 CUT
<b>Natoflugplatz, Laage</b>	Beleuchtungsregelung	<b>24 Regelkreise</b> 2008/4IO LUX
<b>Natoflugplatz, Rostock</b>	Beleuchtungsregelung	<b>4 Regelkreise</b> 2008/4IO LUX
<b>Hallen</b>		
<b>Max - Reger - Halle, Weiden:</b> ( Kongreßzentrum )	Beleuchtungssteuerung	<b>890 Datenpunkte</b> Software LUX_III / LUXVIS
<b>Messehallen, Berlin</b>	Beleuchtungssteuerung, Beleuchtungsregelung	<b>536 Datenpunkte</b> <b>28 Regelkreise</b> Software ProComVis-512 2008 SWITCH 2016 SWITCH 2016 NET 2008/4IO LUX
<b>Messehalle 2, Hannover:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>390 Datenpunkte</b> Software LUX_III / LUXVIS
<b>Mehrzweckhalle, Burglengenfeld:</b>	Beleuchtungssteuerung, Beleuchtungsregelung	<b>64 Datenpunkte</b> 2016 SWITCH 2008 SWITCH 2008/4IO SWITCH 2016 NET 2008/4IO LUX
<b>Mehrzweckhalle, Nittenau:</b>	Beleuchtungssteuerung, Beleuchtungsregelung	<b>232 Datenpunkte</b> <b>20 Regelkreise</b> 2008 NET 2016 NET 2008/4 Dali 2008/4IO LUX
<b>Nordfrieslandhalle, Leck:</b>	Beleuchtungssteuerung, Beleuchtungsregelung	<b>16 Datenpunkte</b> <b>8 Regelkreise</b> 2016 NET 2008/4IO LUX
<b>Rattenfängerhalle, Hameln:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>240 Datenpunkte</b> Software LUX_III / LUXVIS - LON 2016 SWITCH 2016 NET
<b>Wandelhalle, Bad Pyrmont:</b>	Beleuchtungssteuerung, Beleuchtungsregelung	<b>120 Datenpunkte</b> 2016 NET 2008 NET 2008/4IO LUX
<b>Museen</b>		
<b>Bismarck Stiftung, Friedrichsruh:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>72 Datenpunkte</b> 2016 SWITCH 2016 NET 2008 NET

<b>Kirchen / Klöster</b>		
<b>Ev. - Luth. Kirchengemeinde, Bad - Alexandersbad</b>	Beleuchtungssteuerung, Beleuchtungsregelung	<b>32 Datenpunkte</b> <b>8 Regelkreise</b> 2016 NET 2008/4IO LUX
<b>Kirche, Schlierbach:</b>	Beleuchtungssteuerung, Beleuchtungsregelung	<b>16 Datenpunkte</b> <b>8 Regelkreise</b> 2016 NET 2008/4IO LUX
<b>Marienkirche, Pasewalk:</b>	Beleuchtungssteuerung, Beleuchtungsregelung	<b>90 Datenpunkte</b> <b>4 Regelkreise</b> 2016 SWITCH 2016 CUT / NET 2008/4IO LUX
<b>Marktkirche, Hannover:</b>	Beleuchtungssteuerung, Beleuchtungsregelung	<b>64 Datenpunkte</b> <b>12 Regelkreise</b> Software LUX_III / LUXVIS 2016 SWITCH 2008/4IO LUX
<b>Nikolaus Kirche, Kiel:</b>	Beleuchtungssteuerung, Beleuchtungsregelung	<b>12 Datenpunkte</b> 2008 SWITCH 2008/4IO LUX
<b>St. Peter Kirche, Manching:</b>	Beleuchtungssteuerung, Beleuchtungsregelung	<b>40 Datenpunkte</b> 2016 NET 2008/4IO LUX
<b>Bergkloster, Heiligenstadt: ( Aula )</b>	Beleuchtungssteuerung, Beleuchtungsregelung	<b>36 Datenpunkte</b> 2016 NET 2008/4IO LUX
<b>Kloster Don Pedro, München:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>64 Datenpunkte</b> 2016 NET
<b>Kirche, St. Theresia, München:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>48 Datenpunkte</b> 2016 SWITCH 2016 NET
<b>Rathäuser</b>		
<b>Rathaus, Heide</b>	Beleuchtungsregelung	<b>12 Regelkreise</b> 2008/4IO LUX
<b>Rathaus, Karlshud</b>	Beleuchtungssteuerung, Beleuchtungsregelung	<b>16 Datenpunkte</b> <b>8 Regelkreise</b> 2016 CUT/ NET 2008/4IO LUX
<b>Rathaus, Kronshagen:</b>	Beleuchtungssteuerung, Beleuchtungsregelung	<b>100 Datenpunkte</b> 2016 SWITCH 2008 SWITCH 2016 NET 2008 NET 2008/4IO LUX
<b>Rathaus, Regensburg:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>40 Datenpunkte</b> 2016 SWITCH 2008/4IO SWITCH 2016 NET
<b>Rathaus, Wunstorf:</b>	Beleuchtungssteuerung, Beleuchtungsregelung	<b>72 Datenpunkte</b> <b>4 Regelkreise</b> 2016 SWITCH 2016 NET 2008 NET 2008/4IO LUX

## Öffentliche Gebäude

<b>Agentur für Arbeit, Helmstedt:</b>	Beleuchtungssteuerung, Sonnenschutzsteuerung	<b>664 Datenpunkte</b> 2008 JAL 2016 JAL 2008 CUT/NET
<b>Agentur für Arbeit, Landkreis Eichsfeld, Heiligenstadt:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>16 Datenpunkte</b> 2016 SWITCH
<b>Agentur für Arbeit, Landkreis Eichsfeld, Worbis:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>16 Datenpunkte</b> 2008 SWITCH 2008 CUT / NET
<b>Amtsgericht, Stolzenau:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>16 Datenpunkte</b> 2016 NET
<b>Bücherei (öffentl.), Ulzburg:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>16 Datenpunkte</b> 2016 SWITCH
<b>BSH, Hamburg:</b> ( Bundesamt für Schifffahrt und Hydrologie )	Tageslichtsimulationsanlage	<b>6 unabhängige Regelkreise</b> Software LUXVIS
<b>Bundesgrenzschutz, Lübeck:</b>	Beleuchtungssteuerung, Beleuchtungsregelung	<b>16 Datenpunkte</b> <b>8 Regelkreise</b> 2008 NET 2008/4IO LUX
<b>Bundesgrenzschutz</b>	Beleuchtungssteuerung, Beleuchtungsregelung	<b>8 Datenpunkte</b> <b>4 Regelkreise</b> 2008 NET 2008/4IO LUX
<b>Bundeswehr, Hagenow:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>144 Datenpunkte</b> 2016 SWITCH 2016 CUT/NET
<b>BW Schießplatz, Putlos:</b>	Beleuchtungssteuerung, Beleuchtungsregelung	<b>24 Datenpunkte</b> <b>12 Regelkreise</b> 2016 NET 2008 NET 2008/4IO LUX
<b>Finanzamt, Hameln:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>8 Datenpunkte</b> 2008 SWITCH
<b>Finanzamt, Mainberg:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>16 Datenpunkte</b> 2016 NET
<b>Finanzamt, Nienburg:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>96 Datenpunkte</b> 2008 JAL 2016 JAL 2008 CUT/NET
<b>Finanzamt, Verden:</b>	Jalousiesteuerung, Beleuchtungsregelung	<b>400 Datenpunkte</b> <b>4 Regelkreise</b> 2008 Jal 2016 Jal 2016 SWITCH 2016 Cut / Net 2008/4IO LUX
<b>Fliegerhorst, Diepholz:</b>	Beleuchtungssteuerung, Beleuchtungsregelung	<b>96 Datenpunkte</b> <b>16 Regelkreise</b> 2016 NET 2016 SWITCH 2008/4IO LUX
<b>Grundsicherungsamt H.5, Heiligenstadt:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>72 Datenpunkte</b> 2008 Switch 2016 SWITCH 2016 Cut / Net
<b>Innenministerium, Hannover:</b>	Beleuchtungssteuerung, Beleuchtungsregelung	<b>96 Datenpunkte</b> <b>20 Regelkreise</b> 2016 NET 2016 SWITCH 2016 JAL 2008/4IO LUX 2008IO/4ODali
<b>Jägerkaserne, Görlitz</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>800 Datenpunkte</b> Software LUX_III / LUXVIS
<b>Jugendvollzugsanstalt, Hamburg:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>16 Datenpunkte</b> 2016 SWITCH
<b>Jugendvollzugsanstalt, Hameln:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>78 Datenpunkte</b> 2008 SWITCH
<b>Jugendvollzugsanstalt, Wolfenbüttel:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>208 Datenpunkte</b> <b>Software ProComVis-192</b> 2000 SWITCH 2008 SWITCH 2016 SWITCH

<b>Justizgebäude - E, Frankfurt:</b>	Störmeldesystem	<b>120 Datenpunkte</b> Software LUX_III
<b>Kaserne-Clausewitz, Nienburg-Langendam</b>	Beleuchtungssteuerung, Beleuchtungsregelung	<b>96 Datenpunkte</b> <b>8 Regelkreise</b> 2016 SWITCH 2016 NET 2008/4IO LUX
<b>Kaserne Hans-Joachim-von-Zieten, Beelitz:</b>	Beleuchtungssteuerung, Beleuchtungsregelung	<b>48 Datenpunkte</b> <b>Regelkreise</b> 2008 NET 2016 NET 2008IO/4ODali
<b>Kaserne-Kavaliers, Lutherstadt:</b>	tageslichtabhängige Beleuchtungssteuerung	<b>96 Datenpunkte</b> 2008 SWITCH 2008 CUT / NET
<b>Kraftwerk:</b>	Energiemessdatenerfassung	<b>Datenpunkte</b> Software MULTICOM / MULTIVIS
<b>Landratsamt, Heiligenstadt:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>96 Datenpunkte</b> 2008 Switch 2016 SWITCH 2016 Cut / Net
<b>Polizeidirektion, Hannover:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>250 Datenpunkte</b> Software LUX_III / LUXVIS 2016 SWITCH 2008 SWITCH
<b>Post Kronshagen, Kiel</b> ( später Deutsche Telekom )	Störmeldesystem	<b>180 Datenpunkte</b> Software LUX_III / LUXVIS
<b>Postzentrum, Elmshorn:</b>	Beleuchtungsregelung	<b>12 Regelkreise</b> 2008/4IO LUX
<b>Schloss, Ückermünde:</b>	Beleuchtungsregelung	<b>4 Regelkreise</b> 2008/4IO LUX
<b>Standortschießanlage, Freyung:</b>	Beleuchtungsregelung	<b>8 Regelkreise</b> 2008/4IO LUX
<b>Standortschießanlage, Regen:</b>	Beleuchtungsregelung	<b>8 Regelkreise</b> 2008/4IO LUX
<b>Zulassungsstelle, Hannover:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>16 Datenpunkte</b> 2016 SWITCH
<b>Bürogebäude</b>		
<b>AEG Info - Center, Springe:</b>	Beleuchtungssteuerung, Beleuchtungsregelung	<b>200 Datenpunkte</b> Software LUX_III / LUXVIS
<b>Amberg Insinger:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>40 Datenpunkte</b> 2016 SWITCH 2008 SWITCH 2016 NET
<b>AOK, Hamburg:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>512 Datenpunkte</b> 2008 SWITCH 2016 SWITCH 2016 CUT/NET
<b>APH Bonifaziusstift, Neustadt:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>80 Datenpunkte</b> 2008 SWITCH 2008 NET 2016 NET 2016 CUT / NET
<b>Ausbildungs- / Trainingszentrum, Laage</b>	Beleuchtungsregelung	<b>12 Regelkreise</b> 2008/4IO LUX
<b>Autoliv, Elmshorn:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>16 Datenpunkte</b> 2016 CUT
<b>Bad Griesbach, München:</b> ( Kassenärztliche Vereinigung )	Störmeldesystem	<b>700 Datenpunkte</b> Software MULTICOM / MULTIVIS
<b>Bäckerei Kredler, Gebenbach:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>48 Datenpunkte</b> 2016 SWITCH 2016 CUT / NET
<b>Bäckerei Mandl, Waldkirchen:</b>	Zugangskontrollsystem, Beleuchtungssteuerung, Energiemessdatenerfassung, Energieoptimierung	<b>200 Datenpunkte</b> Software MULTIVIS

<b>Bäckerei Steinecke, Mariental</b>	Störmeldealanlage, Visualisierung	<b>48 Datenpunkte</b> <b>16 Regelkreise</b>
		Software ProComVis-256
		2016 SWITCH
		2008/4IO LUX
		EIB/KNX
<b>Bahnhof, Hameln:</b>	Beleuchtungssteuerung, Beleuchtungsregelung	<b>16 Datenpunkte</b> <b>4 Regelkreise</b>
		2016 CUT/NET
		2008/4IO LUX
<b>Bau BG, Hannover:</b>	Beleuchtungssteuerung, Störmeldesystem	<b>1350 Datenpunkte</b>
		Software LUX_III / LUXVIS
<b>Bau BG, Hannover:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>1504 Datenpunkte</b>
		2016 SWITCH
		2016 NET
<b>BBS ME, Hannover:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>64 Datenpunkte</b>
		2016 NET
<b>Behinderten Werkstätten Holländerhof, Flensburg:</b>	Energiemessdatenerfassung, Energieoptimierung	<b>18 Datenpunkte</b>
		2006/230 SWITCH
		Software ProComMax-32
<b>Betriebshof Bergen, Rügen</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>16 Datenpunkte</b>
		2016 SWITCH
<b>Betriebshof, Stadthagen:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>32 Datenpunkte</b>
		2016 NET
<b>Bettenhaus Neubau:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>Datenpunkte</b>
		Software LUX_III / LUXVIS
<b>Bettenwelt, Zarretin:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>112 Datenpunkte</b>
		2016 SWITCH
		2008 SWITCH
		2016 NET
<b>BGS, Lübeck:</b>	Beleuchtungssteuerung, Beleuchtungsregelung	<b>16 Datenpunkte</b> <b>8 Regelkreise</b>
		2008 NET
		2008/4IO LUX
<b>Brandenburger IT-Dienstleister, Potsdam:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>160 Datenpunkte</b>
		Software ProComVis - 192
		2016 SWITCH
<b>Brauerei + Gaststätte Kneitingen, Regensburg:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>16 Datenpunkte / Messstellen</b>
	Energiemessdatenerfassung, Energieoptimierung	Software LUXVIS
		2008 SWITCH
		2000 SWITCH
<b>BRK, Burglengelfeld</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>62 Datenpunkte</b>
		Software LUX_III / LUXVIS
		2008 SWITCH
		2006/230 SWITCH
<b>Bürogebäude Preihslengelfeld, Burglengelfeld:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>72 Datenpunkte</b>
		2016 SWITCH
		2008 SWITCH
<b>Caterpillar Werksneubau, Kiel:</b>	Beleuchtungssteuerung, Beleuchtungsregelung	<b>144 Datenpunkte</b> <b>56 Regelkreise</b> <b>ProComVis-128</b>
		2000 SWITCH
		2008 SWITCH
		2008/4 Dali
		2008 NET
<b>Cocktaila, Schwandorf:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>32 Datenpunkte</b>
		2016 NET
<b>Continental Automotive, Karben:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>16 Datenpunkte</b>
		2016 SWITCH
<b>Crown Technology, Rellinge:</b>	Beleuchtungssteuerung Beleuchtungsregelung	<b>32 Datenpunkte</b> <b>4 Regelkreise</b>
		2016 SWITCH
		2016 JAL
		2008/4IO LUX
<b>Danfoss Compressors, Flensburg:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>188 Datenpunkte</b>
		Software ProComMax - 384
		2008 SWITCH
		2016 SWITCH
		2006/230 SWITCH
<b>Dehn &amp; Söhne:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>16 Datenpunkte</b>
		2016 SWITCH
<b>DKV - Residenz, Bremen:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>80 Datenpunkte</b>
		2016 SWITCH
<b>DMAG, Halle 2:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>16 Datenpunkte</b>
		2016 CUT/NET

<b>Dorfkrug, Satrup:</b>	Beleuchtungssteuerung, Beleuchtungsregelung	<b>20 Datenpunkte</b> 2016 NET 2008/4IO LUX
<b>Dt. Krankenversicherungsanstalt, Bremen:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>16 Datenpunkte</b> 2016 SWITCH
<b>Dt. Poln. KiTa, Löcknitz:</b>	Beleuchtungsregelung	<b>24 Regelkreise</b> 2008/4IO LUX 2008IO/4O DALI
<b>Dorfgemeinschaftshaus, Macken- rode:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>40 Datenpunkte</b> 2016 SWITCH 2008 CUT/NET
<b>Dräger, Lübeck: (Gesundheitszentrum)</b>	Beleuchtungssteuerung Beleuchtungsregelung	<b>32 Datenpunkte</b> <b>32 Regelkreise</b> 2016 NET 2008IO/4O DALI
<b>DRK Werkstatt, Rostock:</b>	Beleuchtungssteuerung, Beleuchtungsregelung	<b>176 Datenpunkte</b> <b>4 Regelkreise</b> 2016 SWITCH 2008/4IO LUX
<b>Druckerei, Itzehoe</b>	Beleuchtungssteuerung, Beleuchtungsregelung Störmeldesystem	<b>88 Datenpunkte</b> <b>64 Regelkreise</b> 2008 SWITCH 2016 SWITCH 2006/3-230 SWITCH 2008 NET 2008/4IO LUX 2008/4IO LUX/CUT
<b>DS-Produkte, Gallien:</b>	Beleuchtungssteuerung, Beleuchtungsregelung	<b>48 Datenpunkte</b> <b>4 Regelkreise</b> <b>2008 SWITCH</b> 2016 SWITCH 2008/4IO LUX
<b>ECE-Empfangsbereich,</b>	tageslichtabhängige Beleuchtungssteuerung	<b>16 Datenpunkte</b> <b>12 Regelkreise</b> 2016 NET 2008/4IO LUX
<b>Edeka, Hamburg: ( Zentralverwaltung )</b>	Beleuchtungssteuerung, Sonnenschutzsteuerung	<b>1280 Datenpunkte</b> 2016 SWITCH 2016 NET
<b>Eisengießerei, Torgelow:</b>	Energiemanagementsystem Steuerung eines 9MW Schmelzofens Messdatenerfassung	<b>80 Datenpunkte</b> Software ProComVis - 96 2000 SWITCH 2008 SWITCH 2016 SWITCH 2008/4IO LUX
<b>Elektroma, Heye Glas:</b>	Beleuchtungsregelung	<b>12 Regelkreise</b> 2008/4IO LUX
<b>Euro Cheese, Altentreptow:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>304 Datenpunkte</b> 2016 SWITCH
<b>Exerzitenhaus, Haus Werdenfels:</b>		<b>36 Datenpunkte</b> Software LUX & MAX 2006/3-230 SWITCH
<b>EXXON Betriebshof, Söhlingen:</b>	tageslichtabhängige Beleuchtungssteuerung	<b>16 Datenpunkte</b> <b>8 Regelkreise</b> 2008 NET 2008/4IO LUX
<b>FFW, Neunburg: ( Freiwillige Feuerwehr )</b>	Beleuchtungssteuerung, Beleuchtungsregelung	<b>64 Datenpunkte</b> <b>8 Regelkreise</b> 2016 NET 2016 CUT / NET 2008/4IO LUX
<b>Fitness Center, Wedemark:</b>	Beleuchtungssteuerung, Beleuchtungsregelung	<b>36 Datenpunkte</b> 2016 SWITCH 2008/4IO LUX
<b>Forum, Chriesbach:</b>	Beleuchtungssteuerung, RWA - Klappensteuerung	<b>40 Datenpunkte</b> 2016 SWITCH 2008 NET 2016 NET 2008/4IO LUX/CUT
<b>Franckesche Stiftung, Sanne:</b>	tageslichtabhängige Beleuchtungssteuerung	<b>88 Datenpunkte</b> <b>8 Regelkreise</b> 2008 NET 2016 NET 2008/4IO LUX
<b>Freizeitzentrum, Bremervörde:</b>		<b>4 Regelkreise</b> 2008/4IO LUX



<b>Friedenswarte, Brandenburg:</b>		<b>16 Datenpunkte</b> 2016 SWITCH
<b>Frischli Milchwerke, Rehburg:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>48 Datenpunkte</b> 2016 NET
<b>Gasthaus Fenzl:</b>	Beleuchtungssteuerung, Beleuchtungsregelung	<b>36 Datenpunkte</b> <b>4 Regelkreise</b> 2016 NET 2008/4IO LUX
<b>Gasthaus Krone, Kenzingen:</b>	Beleuchtungssteuerung, Beleuchtungsregelung	<b>16 Datenpunkte</b> <b>4 Regelkreise</b> 2016 NET 2008/4IO LUX
<b>Gasthof (Berg-) Ödenturm, Chammünster:</b>	Beleuchtungssteuerung, Energieoptimierung	<b>26 Datenpunkte</b> 2008 SWITCH 2006/230 SWITCH
<b>Gasthof Witt's, Krummbek:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>32 Datenpunkte</b> 2016 SWITCH ProComMax-32
<b>Gastrobetrieb, Offenbach:</b>	Energieoptimierung	<b>12 Regelkreise</b> 2008/4IO LUX 2008DIO/4DO DALI
<b>Gasthof Krogs, Ulsnis:</b>	Beleuchtungsregelung	<b>8 Regelkreise</b> 2008/4IO LUX
<b>Gaststätte Wunsiedel</b>	Beleuchtungssteuerung, Beleuchtungsregelung	<b>24 Datenpunkte</b> <b>28 Regelkreise</b> 2008 SWITCH 2016 NET 2008/4IO LUX
<b>Gaststätte Zeisinger, Burglengenfeld:</b>	Beleuchtungssteuerung, Beleuchtungsregelung	<b>32 Datenpunkte</b> <b>4 Regelkreise</b> 2016 NET 2008/4IO LUX
<b>Gehe, Kassel:</b> ( Pharma Handel )	Beleuchtungssteuerung	<b>150 Datenpunkte</b> Software LUX_III / LUXVIS 2016 SWITCH
<b>Gemeinschaftshaus, Bathildisheim:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>48 Datenpunkte</b> 2016 SWITCH 2016 NET
<b>Georg Brauchel Haus:</b>	Beleuchtungssteuerung, Energieoptimierung	<b>68 Datenpunkte</b> Software MULTICOM / MULTIVIS
<b>Gewerbepark, Osterburg:</b> ( MPA Pharma )	Beleuchtungssteuerung	<b>64 Datenpunkte</b> 2016 SWITCH 2008 NET
<b>Glaxo Welcome, Bad Oldeslohe:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>8 Datenpunkte</b> 2008 SWITCH
<b>Golf - Hotel, Bad Saarow:</b>	Beleuchtungssteuerung, Beleuchtungsregelung	<b>192 Datenpunkte</b> <b>92 Regelkreise</b> <b>Software ProComVis - 512</b> 2008 Net 2016 NET 2008/4IO LUX
<b>Gosch, Hamburg:</b>	Beleuchtungssteuerung Energieoptimierung	<b>56 Datenpunkte</b> 2008 SWITCH 2016 SWITCH 2006/3-230 SWITCH
<b>Graepel STUV, Seehausen:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>48 Datenpunkte</b> 2016 SWITCH 2016 CUT/NET
<b>GS, Hämelerwald:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>16 Datenpunkte</b> 2008 CUT/NET
<b>Habermeier Neubau, Schwandorf:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>448 Datenpunkte</b> 2016 SWITCH 2016 NET 2008/4IO SWITCH
<b>Habermeier, Ahornhof:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>32 Datenpunkte</b> 2016 CUT/NET
<b>Hagebaumarkt, Gadebusch:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>16 Datenpunkte</b> 2016 CUT
<b>Hannoversche Häfen, Hannover:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>40 Datenpunkte</b> 2000 SWITCH 2008 Switch 2016 SWITCH
<b>Hastra AG, Hannover:</b>	Störmeldeanlage, 3 Systeme, gekop. p. Modem	<b>3x 160 Datenpunkte</b> Software LUX_III

<b>Haus der Jugend, Hamburg:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>8 Datenpunkte</b> 2008 NET 2008/4 DALI
<b>Haus der Sicherheit, Heikendorf:</b>	Beleuchtungssteuerung, Beleuchtungsregelung	<b>8 Datenpunkte</b> <b>4 Regelkreise</b> 2008 SWITCH 2008/4IO LUX
<b>Hochbauamt, Straubing:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>14 Datenpunkte</b> 2000 Switch 2008 Switch
<b>Hochzeitshaus, Hameln:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>104 Datenpunkte</b> 2008 NET 2016 NET
<b>Horst, Lorsch:</b>	Temperaturregelung	<b>16 Regelkreise</b> 2008/4IO LUX
<b>Horst, Lorsch:</b>	Kalibriereinheit für Temperaturschalter	<b>8 Regelkreise</b> 2008/4IO LUX Software LUX
<b>Horst, Lorsch:</b>	Prüfplatz für Thermoschalter	
<b>Horst, Lorsch:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>64 Datenpunkte</b> 2016 CUT/NET
<b>Horst, Lorsch:</b>	Sicherheitsschaltung für Temperaturbegrenzung	<b>24 Datenpunkte</b> 2008 Switch 2016 SWITCH
<b>Horst, Bensheim:</b>	Beleuchtungssteuerung, Beleuchtungsregelung	<b>16 Datenpunkte</b> <b>4 Regelkreise</b> 2016 NET 2008/4IO LUX
<b>Hotel "Alter Meierhof":</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>16 Datenpunkte</b> 2016 SWITCH
<b>Hotel, Düsseldorf:</b> ( Intercity Hotel )	Beleuchtungssteuerung, Beleuchtungsregelung	<b>176 Datenpunkte</b> <b>44 Regelkreise</b> 2008 SWITCH 2016 SWITCH 2008 Net 2008/4IO LUX
<b>Hotel - Altstadt, Ingolstadt:</b>	Energieoptimierung	<b>16 Datenpunkte</b> Software LUX & MAX 2016 SWITCH
<b>Hotel Bellevue, Dresden:</b>	Beleuchtungssteuerung, Beleuchtungsregelung	<b>16 Datenpunkte</b> <b>12 Regelkreise</b> 2016 NET 2008/4IO LUX
<b>Hotel - ETAP, Flensburg:</b> ( Kino )	Beleuchtungssteuerung	<b>32 Datenpunkte</b> 2016 SWITCH 2016 NET
<b>Hotel Hohe Wacht, Howacht:</b>	Beleuchtungssteuerung, Beleuchtungsregelung	<b>96 Datenpunkte</b> <b>24 Regelkreise</b> 2016 SWITCH 2008 NET 2016 NET 2008 CUT/NET 2008/4IO LUX
<b>Hotel, Laboe:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>32 Datenpunkte</b> 2016 SWITCH
<b>Hotel Knesebeckstr. 67, Berlin:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>32 Datenpunkte</b> 2016 Net
<b>Hotel Niedersachsen, Sylt:</b>	Beleuchtungsregelung	<b>4 Regelkreise</b> 2008/4IO LUX
<b>Hotel Park Inn, Berlin:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>16 Datenpunkte</b> 2016 Switch
<b>Hotel, Romatik Gut Schmelmerhof, Rettenbach:</b> ( Blitzschaden )	Beleuchtungssteuerung, Energieoptimierung	<b>56 Datenpunkte</b> Software PROCOMMAX 2008 Switch 2006/230 SWITCH
<b>Hotel SAS - Radisson, Hannover:</b>		Software LUXVIS MULTIVIS - ZZ Magnetkarten
<b>Hotel SAS - Radisson, Leipzig:</b> (ehemals Hotel Mercure)	Beleuchtungssteuerung, Beleuchtungsregelung	<b>1168 Datenpunkte</b> <b>24 Regelkreise</b> 2008 SWITCH 2016 SWITCH 2016 CUT / NET 2008/4IO LUX

<b>Hotel St. Hubertus, Schönsee:</b>	Beleuchtungssteuerung, Energieoptimierung	<b>Datenpunkte</b> Software LUX & MAX
<b>Hotel - Suite, Hannover:</b>	Beleuchtungssteuerung, Beleuchtungsregelung	<b>104 Datenpunkte</b> <b>8 Regelkreise</b>
		2008 NET
		2016 NET
		2008/4IO LUX
<b>Hotel</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>320 Datenpunkte</b> Software LUX_III/LUXVIS-LON
		2016 SWITCH
<b>Hotel Birke, Hamburg:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>64 Datenpunkte</b> 2016 Switch
<b>Hotel Zollenspieker Fährhaus, Hamburg:</b>	Beleuchtungssteuerung, Beleuchtungsregelung	<b>88 Datenpunkte</b> <b>8 Regelkreise</b> <b>ProComVis-384</b>
		2008 SWITCH
		2016 SWITCH
		2016 JAL
		2008DIO/4DO DALI
		2008/4IO LUX
<b>Homann GmbH - Office, Fuhrberg:</b>	Beleuchtungssteuerung, Beleuchtungsregelung	<b>20 Datenpunkte</b> 2016 CUT / NET
		2008/4IO LUX
<b>Huk - Allgemeine, Hannover:</b>	Störmeldesystem	<b>32 Datenpunkte</b> Software LUX_III
		2016 SWITCH
<b>Humana Milchwerk, Altentreptow:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>680 Datenpunkte</b> 2016 SWITCH
<b>Incoatec, Geesthacht:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>40 Datenpunkte</b> 2008 SWITCH
		2016 SWITCH
		ProComVis-48
<b>Insinger-Tableau</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>16 Datenpunkte</b> 2016 Jal
<b>ISAF, Kundus:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>96 Datenpunkte</b> 2016 SWITCH
		2008 NET
		2016 NET
<b>Jenoptik EWS, Hamburg:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>16 Datenpunkte</b> Software PROCOMMAX - 64
		2000 SWITCH
		2008 SWITCH
<b>Kalweit, Hamburg:</b>	Beleuchtungssteuerung, Beleuchtungsregelung	<b>64 Datenpunkte</b> <b>4 Regelkreise</b>
		2016 NET
		2008/4IO LUX/CUT
<b>Kannonenschuppen, Stralsund (Kronlastadie)</b>	Beleuchtungssteuerung, Beleuchtungsregelung Energieoptimierung	<b>64 Datenpunkte</b> <b>16 Regelkreise</b> 2008 SWITCH
		2016 SWITCH
		2006/3-230 SWITCH
		2008/4IO LUX
<b>Karstadt, Hörter:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>16 Datenpunkte</b> 2016 SWITCH
<b>KGS, Schwamstedt:</b>	siehe Schulzentrum	
<b>Kieler Str., Hamburg:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>140 Datenpunkte</b> 2016 NET
<b>Kindertagesstätte, Bad Malente:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>104 Datenpunkte</b> 2008 SWITCH
		2016 NET
<b>Kindertagesstätte, Wolfsburg:</b>	Beleuchtungssteuerung, Beleuchtungsregelung	<b>72 Datenpunkte</b> <b>4 Regelkreise</b>
		2008 JAL
		2016 JAL
		2016 CUT/NET
		2008/4IO LUX
<b>Knödler, Heidenheim:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>160 Datenpunkte</b> 2016 SWITCH
		2016 CUT / NET
<b>Köhler, Chemie, Alsbach:</b>	Jalousiesteuerung	<b>96 Datenpunkte</b> 2016 SWITCH
		2016 CUT/NET
<b>Kommunikationszentrum, Brandenburg:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>16 Datenpunkte</b> 2008DIO/4DO Dali

<b>Kommunikations- u. Freizeit- zentrum, Struxdorf:</b>	Beleuchtungsregelung	<b>8 Regelkreise</b> 2008/4IO LUX
<b>Konferenzräume ECE, Hamburg:</b>	Beleuchtungssteuerung, Beleuchtungsregelung	<b>96 Datenpunkte</b> <b>24 Regelkreise</b> 2016 NET 2008/4IO LUX
<b>Küstenland, Milchunion</b>	Beleuchtungsregelung	<b>280 Datenpunkte</b> LUXVIS-384 2008 Switch 2016 SWITCH
<b>Küchenstudio, Heiligenstadt</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>32 Datenpunkte</b> 2016 SWITCH 2016 CUT / NET
<b>Kultur- und Informationszentrum, Klepelshagen:</b>	Beleuchtungssteuerung, Beleuchtungsregelung	<b>32 Datenpunkte</b> <b>16 Regelkreise</b> 2016 NET 2008/4IO LUX
<b>Kulturhaus Krüge:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>16 Datenpunkte</b> 2016 SWITCH
<b>Kurländer - Autohaus, Bensheim:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>32 Datenpunkte</b> 2016 Switch 2016 Cut
<b>KZFF, Pasewalk:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>48 Datenpunkte</b> 2016 Cut
<b>Landwerthof, Stralsund: (Kronlastadie)</b>	Beleuchtungssteuerung Energieoptimierung	<b>32 Datenpunkte</b> ProComMax-16 2008 SWITCH 2006/3-230 SWITCH
<b>Langnese, Bargteheide: ( Honigwerk )  (Blitzschaden)</b>	Beleuchtungssteuerung, Beleuchtungsregelung, Störmeldesystem	<b>500 Datenpunkte</b> <b>32 Regelkreise</b> Software LUX & MAX 2016 SWITCH 2008 SWITCH 2016 CUT 2008 CUT 2016 NET 2008 NET 2008/4IO LUX
<b>LGZ, Hamburg: (Lübeckertordamm)</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>16 Datenpunkte</b> 2008 NET
<b>Logistikzentrum, Dortmund:</b>	Beleuchtungsregelung	<b>4 Regelkreise</b> 2008/4IO LUX
<b>Luftpostleitstelle, München ( Flughafen )</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>64 Datenpunkte</b> 2016 NET
<b>Maskenfertigung, Dresden:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>155 Datenpunkte</b> Software LUX_III/LUXVIS-LON Software LUX & MAX 2006/3 - 230 SWITCH 2016 SWITCH 2016 CUT / NET
<b>Mecklenburger Versicherung, Hannover:</b>	Beleuchtungsregelung	<b>16 Regelkreise</b> 2008/4IO LUX
<b>Mensa TU, Braunschweig:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>72 Datenpunkte</b> 2016 SWITCH 2008 NET
<b>Milchsnack, Tangermünde:</b>	Beleuchtungssteuerung, Störmeldesystem	<b>394 Datenpunkte</b> Software LUX_III / LUXVIS 2016 SWITCH 2008 SWITCH 2016 CUT
<b>MoPro, Altentreptow:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>24 Datenpunkte</b> 2016 SWITCH 2008 SWITCH
<b>MPA-Pharma, Osterburg: (Halle 5)</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>32 Datenpunkte</b> 2016 NET 2008 CUT/NET
<b>NDR Funkhaus, Kiel:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>320 Datenpunkte</b> 2008 SWITCH 2016 SWITCH
<b>Neues Kreishaus, Region Hannover:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>24 Datenpunkte</b> 2008 SWITCH 2008 Cut / Net
<b>Nordmilch, Stühr Seckenhausen:</b>	Störmeldesystem	<b>152 Datenpunkte</b> Software LUX_III / LUXVIS 2016 SWITCH

<b>NP - Markt, Osterburg:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>40 Datenpunkte</b>
		2016 SWITCH
		2016 NET
		2016 CUT / NET
<b>NUB, Bremen</b> ( Neubau Umwelttechnik Bremen )	Beleuchtungssteuerung, Beleuchtungsregelung	<b>88 Datenpunkte</b>
		<b>20 Regelkreise</b>
		2008 NET
		2016 NET
		2008/4IO LUX
<b>Dr. Oetker, Wittenburg:</b> (Pillikap II)	Beleuchtungssteuerung, Beleuchtungsregelung	<b>1064 Datenpunkte</b>
		<b>36 Regelkreise</b>
		Software LUX_III / LUXVIS
		2016 SWITCH
		2008 Net
		2008/4IO LUX
		2008IO/DO DALI
<b>(Altbau)(Packstofflager)</b>		<b>272 Datenpunkte</b>
		2016 NET
<b>Office Center BA2, Frankfurt:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>310 Datenpunkte</b>
		<b>8 Regelkreise</b>
		Software LUX_III / LUXVIS
		2008 SWITCH
		2016 SWITCH
		2006/3-230 SWITCH
		2008/4IO LUX
<b>Orga, Paderborn:</b>	Beleuchtungssteuerung, Störmeldesystem	<b>392 Datenpunkte</b>
		Software LUX_III / LUXVIS
		2008 NET
		2016 SWITCH
		2008 SWITCH
<b>Parkstadt, Center, München:</b>	Beleuchtungssteuerung, Beleuchtungsregelung	<b>64 Datenpunkte</b>
		<b>12 Regelkreise</b>
		2016 NET
		2016 SWITCH
		2008/4IO LUX
		2008/4IO LUX
<b>Pfarrsaal, Chammünster:</b>	Beleuchtungssteuerung, Beleuchtungsregelung	<b>8 Datenpunkte</b>
		<b>4 Regelkreise</b>
		2016 NET
		2008/4IO LUX
<b>Pfarrsaal, Fronberg:</b>	Beleuchtungssteuerung, Beleuchtungsregelung	<b>48 Datenpunkte</b>
		<b>8 Regelkreise</b>
		2016 NET
		2008/4IO LUX
<b>Pfarrsaal, Zwiesel:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>32 Datenpunkte</b>
		2016 NET
		2008/4 Dali
<b>Philipp-Scheidmann-Haus, Kassel:</b>	Beleuchtungssteuerung, Beleuchtungsregelung	<b>16 Datenpunkte</b>
		<b>4 Regelkreise</b>
		2016 SWITCH
		2008/4IO LUX
<b>Polizei, Schwandorf:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>32 Datenpunkte</b>
		2016 NET
<b>Porsche - Zentrum, Hannover:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>32 Datenpunkte</b>
		2016 SWITCH
		2016 NET
<b>Postlogistik - Zentrum, Bremen:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>32 Datenpunkte</b>
		2016 SWITCH
<b>Praxis Dr. Dörner</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>24 Datenpunkte</b>
		2008 SWITCH
		2016 SWITCH
<b>Privathaus Busch, Bensheim:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>32 Datenpunkte</b>
		2016 SWITCH
		2016 NET
<b>Privathaus Hofer, Bensheim:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>64 Datenpunkte</b>
		2016 SWITCH
		2008 NET
		2016 NET
		2008/4IO LUX/CUT
<b>Privathaus Kalweit, Hamburg</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>64 Datenpunkte</b>
		2016 NET
		2008/4IO LUX/CUT
<b>Rechenzentrum, Region Hannover:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>32 Datenpunkte</b>
		2016 NET

<b>Reemtsma, Hamburg:</b>	Beleuchtungssteuerung, Störmeldesystem	<b>280 Datenpunkte</b> <b>4 Regelkreise</b> ProComVis - 256 2008 SWITCH 2008/4IO LUX
<b>Region Hannover</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>16 Datenpunkte</b> 2016 SWITCH
<b>Reng-Meier/Schmidt, Kehlheim</b>	Beleuchtungssteuerung, Beleuchtungsregelung	<b>32 Datenpunkte</b> <b>4 Regelkreise</b> 2016 NET 2008/4 Dali
<b>Reng - Robert Reisinger</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>56 Datenpunkte</b> 2008 NET 2016 JAL
<b>Restaurant, Hamburg:</b> (Balduci im Alster EKZ)	Beleuchtungssteuerung	<b>24 Datenpunkte</b> Software ProComMax 2008 SWITCH 2006/3-230 SWITCH
<b>Richter &amp; Frenzel:</b>	Beleuchtungssteuerung, Störmeldesystem	<b>600 Datenpunkte</b> Software MULTICOM / MULTIVIS
<b>Roku, Unterschneidheim:</b>	Beleuchtungssteuerung, Beleuchtungsregelung	<b>50 Datenpunkte</b> <b>4 Regelkreise</b> 2016 SWITCH 2016 NET 2016 CUT / NET 2008/4IO LUX
<b>Rotring, Hamburg:</b>	Störmeldesystem	<b>120 Datenpunkte</b> Software LUX III / LUXVIS
<b>RSAG Betriebsgebäude, Rostock:</b>	Beleuchtungsregelung	<b>12 Regelkreise</b> 2008/4IO LUX
<b>RT-MZH, Regensburg</b>	Beleuchtungssteuerung, Beleuchtungsregelung	<b>8 Datenpunkte</b> <b>4 Regelkreise</b> 2008 NET 2008/4IO LUX
<b>Sanova, Hohenmölsen:</b> ( ehemals Schuhfabrik )	Beleuchtungssteuerung, Störmeldesystem, Energieoptimierung	<b>200 Datenpunkte</b> Software MULTICOM / MULTIVIS ^Software ProComMax-256 2016 SWITCH 2016 NET 2008/4IO LUX
<b>Schaub, Neuenburg:</b>	Beleuchtungssteuerung, Jalousiesteuerung	<b>24 Datenpunkte</b> 2016 JAL 2008 CUT/NET
<b>Schillathöhle, Hessisch Oldenhof:</b>	Beleuchtungsregelung	<b>4 Regelkreise</b> 2008/4IO LUX
<b>Schloss Galerie, Berlin Steglitz:</b>	Beleuchtungssteuerung, Beleuchtungsregelung,	<b>32 Datenpunkte</b> <b>24 Regelkreise</b> 2016 SWITCH 2016 NET 2008/4IO LUX
<b>Schlossschänke, Regensburg:</b>	Beleuchtungsregelung	<b>4 Regelkreise</b> 2008/4IO LUX
<b>Schneider Versand, Altenwerder:</b> ( Lager )	Beleuchtungssteuerung	<b>40 Datenpunkte</b> 2008 Cut 2008 CUT/NET
<b>Schneider Versand, Wedel:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>8 Datenpunkte</b> 2008 CUT
<b>Schraubenwerk, Zerbst:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>80 Datenpunkte</b> 2016 SWITCH ProComMax-96
<b>Schwesternschaft, Uranien:</b>	zeitabhängige Beleuchtungssteuerung	<b>16 Datenpunkte</b> Software MULTICOM / MULTIVIS
<b>Seefischkochstudio, Bremerhafen:</b>	Energieoptimierung	<b>32 Datenpunkte</b> 2016 NET 2008DI/4AIO Dali
<b>Seestern Ericson, Düsseldorf:</b> ( Büropark )	Beleuchtungssteuerung	<b>440 Datenpunkte</b> 2016 SWITCH 2016 NET 2008 NET 2016 CUT 2016 CUT / NET
<b>Service Wohnen, Friedberg:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>40 Datenpunkte</b> 2016 SWITCH 2008 CUT/NET
<b>Servolift: Offenburg:</b>	Beleuchtungsregelung	<b>16 Regelkreise</b> 2008/4IO LUX

<b>SiZ, Glaswerk, Osterburg:</b>	Beleuchtungssteuerung, Lüftungssteuerung	<b>120 Datenpunkte</b> 2016 SWITCH 2008 SWITCH
<b>Skandinavienkai, Travemünde:</b>	Beleuchtungssteuerung,	<b>432 Datenpunkte</b> <b>4 Regelkreise</b> <b>Software ProComVis - 512</b> 2008 SWITCH 2016 SWITCH 2008/4IO LUX
<b>Solvay Werke, Rheinberg:</b>	Beleuchtungsregelung	<b>4 Regelkreise</b> 2008/4IO LUX
<b>Spiegelverlag, Hamburg:</b>	Beleuchtungssteuerung, Beleuchtungsregelung, Störmeldesystem, Türüberwachung	<b>866 Datenpunkte</b> <b>12 Regelkreise</b> Software LUX_III / LUXVIS 2016 SWITCH 2016 NET 2008/4IO LUX
<b>Spree - Forum, Berlin:</b>	Beleuchtungssteuerung, Störmeldesystem	<b>240 Datenpunkte</b> Software LUX_III / LUXVIS
<b>Stadtbücherei, Münster:</b>	Beleuchtungssteuerung, Störmeldesystem	<b>780 Datenpunkte</b> Software LUX_III / LUXVIS
<b>Stadtwerke, Pasewalk:</b>	Beleuchtungsregelung	<b>4 Regelkreise</b> 2008/4IO LUX
<b>Stallschreiberstr., Berlin:</b>	Beleuchtungsregelung	<b>8 Regelkreise</b> 2008/4IO LUX
<b>SVG, Freiburg:</b>	Beleuchtungssteuerung, Beleuchtungsregelung	<b>48 Datenpunkte</b> <b>8 Regelkreise</b> 2016 SWITCH 2016 JAL 2008/4IO LUX
<b>Tanzschule Bothe, Hannover:</b>	Beleuchtungssteuerung, Beleuchtungsregelung	<b>24 Datenpunkte</b> <b>8 Regelkreise</b> 2008 SWITCH 2016 SWITCH
<b>Technologiezentrum, Neumünster:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>16 Datenpunkte</b> 2016 SWITCH
<b>Telekom - Center, München:</b>	Beleuchtungssteuerung, Beleuchtungsregelung	<b>64 Datenpunkte</b> <b>12 Regelkreise</b> 2016 SWITCH 2008 NET 2016 NET 2008/4IO LUX
<b>Therme, St. Peter Ording:</b>	Beleuchtungsregelung	<b>8 Regelkreise</b> 2008DI/4AIO Dali
<b>Tierzuchtanlage, München:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>16 Datenpunkte</b> 2016 SWITCH
<b>Töz, Eckernförde:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>16 Datenpunkte</b> 2016 CUT
<b>Toitenwinkel, Rostock:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>32 Datenpunkte</b> 2008 SWITCH 2016 SWITCH
<b>Tronser, Pforzheim: (Hausumbau)</b>	Beleuchtungssteuerung, Beleuchtungsregelung	<b>32 Datenpunkte</b> <b>12 Regelkreise</b> 2016 NET 2008/4IO LUX
<b>UVSWH, Optiker (Schwesternwohnheim)</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>16 Datenpunkte</b> 2016 SWITCH
<b>VEM - Motors, Wernigerode:</b>	Beleuchtungssteuerung, Störmeldesystem	<b>64 Datenpunkte</b> Software LUX_III / LUXVIS
<b>Versicherung Mecklenburger, Hannover:</b>	Beleuchtungssteuerung, Beleuchtungsregelung	<b>16 Datenpunkte</b> <b>4 Regelkreise</b> 2016 SWITCH 2008/4IO LUX
<b>Versicherungen - USAA, Frankfurt:</b>	Beleuchtungssteuerung, Störmeldesystem	<b>120 Datenpunkte</b> Software LUX_III
<b>Verwaltung, Deggendorf:</b>	Beleuchtungssteuerung, Störmeldesystem	<b>270 Datenpunkte</b> Software LUX_III
<b>Verwaltungsgebäude, Northeim:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>24 Datenpunkte</b> 2008 SWITCH
<b>Verwaltungsgebäude, Wittenberg:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>32 Datenpunkte</b> 2016 SWITCH 2008 CUT / NET
<b>Villa Alt, Bensheim:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>56 Datenpunkte</b> 2008 CUT/NET 2016 NET

<b>Villa Ersepke, Bensheim-Auerbach:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>48 Datenpunkte</b> 2016 SWITCH
<b>Villa Hakenes, Neustadt:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>48 Datenpunkte</b>
	Sonnenschutzsteuerung	<b>12 Regelkreise</b>
	Beleuchtungsregelung	2016 JAL
		2016 NET
		2008/4IO LUX
<b>Villa Sass, Schönberg:</b>	Beleuchtungssteuerung,	<b>96 Datenpunkte</b>
	Beleuchtungsregelung	<b>4 Regelkreise</b>
		2016 JAL
		2008 SWITCH
		2016 SWITCH
		2008 CUT / NET
		2016 NET
		2008/4IO LUX
<b>Villa Scholz, Bensheim:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>88 Datenpunkte</b>
	Sonnenschutzsteuerung	<b>8 Regelkreise</b>
	Beleuchtungsregelung	2016 JAL
		2016 NET
		2008 SWITCH
		2016 SWITCH
		2008/4IO LUX
<b>Villa Stransky, Bensheim:</b>	Beleuchtungssteuerung,	<b>132 Datenpunkte</b>
	Beleuchtungsregelung	2016 SWITCH
	Sonnenschutzsteuerung	2016 JAL
		2016 NET
		2008 NET
<b>Villa, Torgelow:</b>	Beleuchtungssteuerung,	<b>64 Datenpunkte</b>
	Beleuchtungsregelung	<b>8 Regelkreise</b>
		2016 SWITCH
		2008 SWITCH
		2016 CUT / NET
		2008/4IO LUX
<b>Wago, Minden:</b>	Beleuchtungssteuerung,	<b>600 Datenpunkte</b>
	Sonnenschutzsteuerung,	Software LUX_III / LUXVIS
	Messdatenerfassung	
<b>Wäscherei Haus Mar., Chamerau:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>26 Datenpunkte</b>
		2006/3-230 SWITCH
		2008 SWITCH
<b>Waldbad, Hermannsburg:</b>	Beleuchtungsregelung	<b>8 Regelkreise</b>
		2008DI/4AIO Dali
<b>Wasser- und Schifffahrtsdirektion, Hannover</b>	Beleuchtungssteuerung,	<b>24 Datenpunkte</b>
	Beleuchtungsregelung	<b>4 Regelkreise</b>
		2016 NET
		2008 CUT/NET
		2008/4IO LUX
<b>WCC (World Congress Center), Bonn:</b>	Beleuchtungssteuerung,	<b>1144 Datenpunkte</b>
	Beleuchtungsregelung	<b>144 Regelkreise</b>
		2008 SWITCH
		2016 SWITCH
		2008/4IO LUX
		2000DIO/8DO DALI
		2008DIO/4DO Dali
<b>Werkhalle Henkel, Genthin:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>48 Datenpunkte</b>
		2016 NET
		2008 CUT / NET
<b>Wesergold, Rinteln:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>16 Datenpunkte</b>
		2016 CUT
<b>Wirtschaftsgebäude, Jagel: ( Flugplatz )</b>	tageslichtabhängige	<b>16 Datenpunkte</b>
	Beleuchtungssteuerung	2016 CUT
<b>Zementwerk, Burglengenfeld:</b>	Beleuchtungssteuerung	<b>48 Datenpunkte</b>
		2016 CUT
		2016 CUT / NET
	<b>Geothermische Sonde</b>	
<b>Moser, Kaiserslautern:</b>		<b>8 Regelkreise</b>
		<b>Software ProComMax-32</b>
		2008/4IO LUX/CUT
	<b>Blockheizkraftwerk</b>	
<b>Moser, Kaiserslautern:</b>		<b>16 Datenpunkte</b>
		Software ProComVis-32
		2008 LUX/CUT
	Seite 24 von 25	



<b>Busbetriebshöfe</b>		
<b>Busbetriebshof</b>	Ahrensburg	1x BASYS ( 3 Platinen ) 1x Entwicklg Fahrzeugidentifizierung 1x Softwareentwicklung für 8051 1x Softwareentwicklung Tankdatens
<b>Erneuerung</b>		<b>296 Datenpunkte</b> <b>Software ProBasys-40</b> <b>Tankdatensystem</b> 2008 SWITCH 2016 SWITCH
<b>Busbetriebshof VHH</b>	Bergedorf	1x PVG Software ( 8 Pl.) 1x BASYS - Update 2000 186x ProCom 2008 Switch 186x Schaltnetzteil 1A 186x Heizungen + Schränke 186x Schaltnetzteile 1A 163x ProCom 2008 Switch 12x ProCom 2008 Switch Software
<b>Busbetriebshof</b>	Falkensee	1x BASYS ( 7 LON Knoten ) 1x BASYS - Software - Update 2000
<b>Busbetriebshof</b>	Geesthacht	1x BASYS - L 12x Softwarelizenzen für LON - Knoten <b>Software ProBasys-24</b> <b>224 Datenpunkte</b> 2008 SWITCH 2016 SWITCH
<b>Busbetriebshof</b>	Glinde	2x Ladegerät 2x Schaltschrank - Heizung
<b>Busbetriebshof</b>	Nauen	1x BASYS ( 3 LON Knoten / 22 ) 1x BASYS - Software - Update 2000
<b>Busbetriebshof</b>	Neubrandenburg	1x BASYS ( 21 Pl. ) 1x BASYS - Update 2000
<b>Busbetriebshof</b>	Neumünster	1x BASYS ( 3 Pl. ) 1x BASYS - Update 2000
<b>Busbetriebshof</b>	Rahlstedt	<b>256 Datenpunkte</b> <b>Software ProBasys-32</b> 2008 SWITCH 2016 SWITCH
<b>Busbetriebshof</b>	Hamburg -	PVG - Software für 92 Elektranen
<b>Pinneberger</b>	Schenefeld	PVG - Systemsoftware - Update
<b>Verkehrsbetriebe</b>		PVG - Systemsoftware - Update ( + Softwarewechsel auf LUX III ) 1x Erweiterung auf 105 Elektranen 1x BASYS - Update 2000fähig
<b>Busbetriebshof</b>	Werder	PC - Arbeitsstation 1x BASYS ( 13 LON Knoten )
<b>Busbetriebshof</b>	Zeven	<b>16 Datenpunkte</b> 2016 SWITCH